

Temeljem članka 118. stavka 2. podstavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.) i članka 66. Statuta Glazbene škole u Novskoj, Novska (u daljnjem tekstu: Škola), a u svezi sa člankom 21. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10.) i člankom 3. Pravilnika o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara („Narodne novine“ broj 116/11.) Školski odbor Glazbene škole u Novskoj na 40. sjednici održanoj dana 5. svibnja 2016. godine donio je

P R A V I L N I K O Z A Š T I T I O D P O Ž A R A

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Pravilnikom o zaštiti od požara (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuju se:

- mjere zaštite od požara kojima se otklanja ili smanjuje opasnost od nastanka požara
- ustrojstvo i način rada službe za zaštitu od požara
- radna mjesta i stručna sprema osoba za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara
- obveze i odgovornosti u svezi s provedbom mjera zaštite od požara
- obveze i odgovornosti osoba s posebnim ovlastima u provedbi mjera zaštite od požara
- ustrojstvo i način obavljanja unutarnje kontrole provedbe mjera zaštite od požara
- način upoznavanja radnika prilikom stupanja na rad ili raspored s jednog radnog mjesta na drugo s opasnostima od požara na tom radnom mjestu sa mjerama zaštite od požara te vođenje evidencije o tome
- upoznavanje radnika za rukovanje priručnom opremom i sredstvima za dojavu i gašenje početnih požara, periodične provjere znanja i vođenje evidencije o tome
- osposobljavanje radnika za rad na radnim mjestima s povećanim opasnostima za nastanak i moguće posljedice od požara ili eksplozije i vođenje evidencije o tome
- službe i osobe zadužene za održavanje u ispravnom stanju opreme i sredstva za dojavu i gašenje požara
- službe i osobe zadužene za održavanje u ispravnom stanju uređaja i instalacija čija ispravnost može prouzročiti požar ili eksploziju
- službe i osobe zadužene za razradu postupaka i poduzimanja odgovarajućih organizacijskih i tehničkih mjera zaštite od požara u slučajevima privremenog povećanog požarnog rizika
- kretanje i ponašanje u školskim prostorijama u svezi s opasnosti od požara i eksplozija
- ustrojstvo motrenja, javljanja i uzbunjivanja o opasnostima od požara
- mjere zabrane i ograničenja iz zaštite od požara te prostorije i prostori na koje se one odnose
- postupanje radnika u slučaju nastanka požara.

Članak 2.

Građevine, građevinski dijelovi i prostori Škole razvrstavaju se u IV. (četvrtu) kategoriju ugroženosti od požara prema Rješenju o razvrstavanju u kategoriju ugroženosti od požara izdanog od Ministarstva unutarnjih poslova, broj: 511-01-208-UP/I-7671/2-13 od 11.studenoga 2013. godine.

Članak 3.

Sastavni dio ovog Pravilnika su:

- Rješenje o razvrstavanju u IV. kategoriju ugroženosti od požara;
- evidencija o održavanju vatrogasnih aparata (redovni pregled i periodični servis);
- zapisnici i uvjerenja o ispitivanju ispravnosti unutarnje hidrantske mreže i električne instalacije;
- zapisnik o funkcionalnosti protupožarnih tipkala i protupožarne rasvjete;
- zapisnik o ispitivanju i mjerenju sustava zaštite od munje;
- zapisnici o ispitivanju plinske instalacije;
- plan evakuacije i spašavanja;
- odluka o imenovanju stručne osobe za provedbu mjera zaštitu od požara.

Članak 4.

Svaki radnik dužan je provoditi mjere zaštite od požara na svom radnom mjestu na način kako je utvrđeno Zakonom, podzakonskim aktima, ovim Pravilnikom i drugim posebnim uputama, upozorenjima i/ili zabranama.

Obveza provođenja mjera zaštite od požara utvrđene stavkom 1. ovog članka odnosi se na sve osobe koje se po bilo kojoj osnovi nalaze na radu u Školi, radi povremenog ili privremenog obavljanja posla, te obavljanja posla po posebnom ugovoru i to u svim prostorima i okolišu Škole.

Radnici drugih pravnih osoba koji obavljaju određene poslove za Školu u prostorijama i prostorima koje isključivo koristi Škola dužni su provoditi mjere zaštite od požara prilikom obavljanja tih radnji i držati se naredbe i naputaka osobe zadužene za poslove zaštite od požara.

II. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 5.

U okviru provođenja mjere zaštite od požara Škola će skrbiti:

1. da se pri projektiranju i izvođenju bilo kojih radova na postojećim objektima, adaptaciji, rekonstrukciji i ugradnji uređaja i opreme te održavanju objekata i opreme primjenjuju propisani tehnički normativi i standardi zaštite od požara;
2. da se osigura opskrbljenost objekta vatrogasnim aparatima, drugim uređajima za gašenje požara i ostalom propisanom opremom u skladu s tehničkim normativima i standardima za zaštitu od požara;
3. da se električne, ventilacijske, toplinske, gromobranske, kanalizacijske i druge instalacije u objektima izvedu, odnosno postave tako da ne predstavljaju opasnost od požara;
4. da se redovito obavlja kontrola instalacije u objektima;
5. da se vidljivim znakovima označi zabrana pušenja u prostorima Škole;

Pravilnik o zaštiti od požara

6. da se prije rada s otvorenom vatrom, aparatima za zavarivanje, rezanje i lemljenje odrede prostorije u kojima se ovi poslovi mogu obaviti i poduzeti mjere zaštite od požara te osiguraju odgovarajuća sredstva za gašenje požara;
7. da se zapaljiva ambalaža, istrošeni materijal i drugi otpadci svakodnevno iznesu iz prostorija i odlože na odgovarajuće mjesto;
8. da se zapaljive tekućine ne bacaju u kanalizacijsku mrežu;
9. da se u prostorijama, osim za to određenih, ne dopusti uporaba električnih grijalica, kuhala, električnih radijatora, kalorifera i drugih električnih aparata;
10. da se osigura nesmetan prolaz na prilaznim prostorima, ulazima, izlazima i prolazima;
11. da se sva sredstva za gašenje požara postave na pristupačna i vidljiva mjesta i koriste samo za potrebe gašenja požara;
12. da se mjesta na kojima se nalaze sredstva za gašenje požara, vidno označe posebnim oznakama;
13. o opskrbljenosti Škole vatrogasnim aparatima za gašenje požara, a čiji se broj, vrsta i lokacija utvrđuju važećim Pravilnikom o vatrogasnim aparatima.

DODATNE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

a) Uredske prostorije

Članak 6.

U uredskim prostorijama Škole (ured ravnatelja, ured tajnika, ured voditelja računovodstva) te u zbornici i u knjižnici osobito je potrebno provoditi sljedeće mjere zaštite od požara:

1. Kod izravnih telefona na vidljivom mjestu moraju biti ispisani sljedeći brojevi:
 - broj telefona 193 za dojavu požara najbližoj vatrogasnoj postrojbi (dobrovoljnom vatrogasnom društvu),
 - broj 112 državne službe za zaštitu i spašavanje,
 - broj hitne službe 194 te
 - broj policije 192.
2. Hodnici, stubišta i prostor oko izlaznih vrata koje koristi Škola moraju biti slobodni radi mogućnosti vatrogasne intervencije i evakuacije u slučaju nastupa iznenadne požarne opasnosti.
3. Vatrogasni aparati u građevini moraju biti smješteni na vidljivim i lako pristupačnim mjestima.
4. U uredskim prostorijama zabranjuje se:
 - upotreba električnih kuhala,
 - upotreba oštećenih električnih instalacija i kabela uredskih strojeva i aparata,
 - čišćenje podova ili drugih predmeta lakozapaljivim sredstvima.
5. Nakon završenog rada moraju se isključiti iz upotrebe električni uređaji i aparati.

b) Ostali radni i pomoćni prostori

Članak 7.

U ostalim radnim i pomoćnim prostorima koje koristi Škola (koncertna dvorana, učionice, prostor za ventilaciju, spremišta pribora za čišćenje i alata, arhiva) potrebno je provoditi sljedeće mjere zaštite od požara:

- prostor oko vatrogasnih aparata i električnih razvodnih ormara mora se održavati slobodnim radi nesmetanog pristupa do njih u slučaju požara,
- za čišćenje prostora i prostorija ne smiju se koristiti zapaljiva sredstva,
- električna oprema mora se održavati tehnički ispravnom i čistom, tako da se osigura njezino sigurno funkcioniranje,
- nakon završenog rada potrebno je isključiti svu električnu opremu.

III. USTROJSTVO I NAČIN RADA SLUŽBE ZA ZAŠTITU OD POŽARA

Članak 8.

Poslove zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara obavlja ovlaštenu radnik. Radnik iz stavka 1. ovog članka mora imati najmanje zvanje vatrogasca ili završeno srednjoškolsko obrazovanje u programu gimnazije ili srednjoškolsko strukovno obrazovanje u četverogodišnjem trajanju te položen stručni ispit.

Kada u Školi nema odgovarajućeg radnika ili Škola ne može zaposliti osobu koja ispunjava uvjete iz stavka 2. ovog članka, ravnatelj može poslove iz stavka 1. ovog članka ugovorno prenijeti ovlaštenom obrtniku, trgovačkom društvu ili ustanovi.

IV. RADNA MJESTA I STRUČNA SPREMA OSOBA ZA OBAVLJANJE POSLOVA ZAŠTITE OD POŽARA I UNAPREĐENJE STANJA ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 9.

Broj potrebnih radnika za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara utvrđuje ravnatelj prema procjeni ugroženosti od požara i planu zaštite od požara.

Radnici Škole zaduženi za zaštitu od požara i unapređenje stanja ugroženosti od požara moraju glede stručne spremlje ispunjavati uvjete iz članka 8. stavka 2. ovoga Pravilnika.

Stručna sprema iz stavka 2. ovoga članka obvezno se objavljuje u natječaju.

V. OBVEZE I ODGOVORNOSTI U SVEZI S PROVEDBOM MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 10.

Ravnatelj te ostali radnici u Školi, svaki u svom djelokrugu rada, u području zaštite od požara imaju posebne obveze.

Obveze radnika navedenih u članku 4. ovog Pravilnika čine dio sustava za organiziranje i provođenje zaštite od požara.

Pravilnik o zaštiti od požara

U svezi s provedbom mjera zaštite od požara tijela i radnici Škole imaju obveze i odgovornosti određene procjenom ugroženosti od požara i planom zaštite od požara.

U svezi s tim:

Ravnatelj:

- osigurava provođenje mjera u svezi sa zaštitom od požara,
- osigurava upoznavanje radnika i učenika s opasnostima od požara u Školi,
- poduzima mjere za smanjenje nastanka i širenja požara, kao i mjere za unapređenje stanja zaštite od požara,
- skrbi o osiguranju sredstava i opreme za dojavu, gašenje i sprječavanje požara,
- donosi pravila o ponašanju osoba koje borave u Školi kod nastanka požara,
- organizira spašavanje radnika, učenika i drugih osoba u slučaju nastanka požara,
- izvješćuje osnivača Škole o mjerama za zaštitu od požara,
- obavlja druge poslove u svezi sa zaštitom od požara prema propisima, planovima i općim aktima Škole.

Radnik iz članka 8. ovoga Pravilnika:

- skrbi o provođenju mjera i unapređenja stanja zaštite od požara,
- ispituje podatke o uporabi sredstava koja su u svezi sa zaštitom od požara,
- neposredno nadzire rad radnika čiji su poslovi u svezi sa zaštitom od požara,
- izvješćuje ravnatelja o uočenim problemima, nepravilnostima i propustima
- obavlja druge poslove koji su u svezi s organiziranjem zaštite od požara utvrđene propisima i općim aktima Škole.

Radnici Škole su obvezni:

- prisustvovati teoretskoj i praktičnoj obuci iz zaštite od požara i gašenja požara, te spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom,
- koristiti samo ispravna oruđa za rad koje pokreće električna energija,
- svaki u svom djelokrugu rada obavljati poslove s dužnom pažnjom, primjenjujući mjere zaštite od požara u skladu s priznatim i u praksi usvojenim pravilima zaštite i odredbama ovog Pravilnika,
- poznavati raspored stabilnih uređaja i aparata za gašenje požara u dijelu građevine koje koriste,
- odmah poduzeti odgovarajuće mjere za uklanjanje svake pojave ili nedostatka koji predstavlja opasnost od požara i o tome odmah obavijestiti ravnatelja ili radnika iz članka 8. ovog Pravilnika,
- sudjelovati u gašenju požara i spašavanju ljudi i imovine ugroženih požarom,
- obavljati druge poslove i ispunjavati obveze utvrđene propisima, planovima i općim aktima Škole.

VI. OBVEZE I ODGOVORNOSTI OSOBA S POSEBNIM OVLASTIMA U PROVEDBI MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 11.

Za provedbu mjera zaštite od požara ovlašten je i odgovoran ravnatelj.

Ravnatelj je ovlašten i odgovoran za organiziranje zaštite od požara prema propisima, planovima i aktima iz područja zaštite od požara.

VII. USTROJSTVO I NAČIN OBAVLJANJA UNUTARNJE KONTROLE PROVEDBE MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 12.

U Školi je organizirana unutarnja kontrola glede provedbe mjera zaštite od požara na prostorima i u prostorijama koje škola koristi.

Unutarnju kontrolu provedbe mjera zaštite od požara obavlja ravnatelj na nivou ustanove i svaki radnik na svome radnom mjestu.

Unutarnja kontrola provodi se na način:

- neposrednim izvidom provode li se mjere zaštite od požara u pojedinim radnim prostorima i prostorijama, kako je to navedeno u odredbama ovog Pravilnika,
- upozoriti na uočene nedostatke i zatražiti da se ti nedostaci odmah uklone,
- pregledati stanje opreme i sredstava za gašenje požara,
- pisanim putem izvijestiti ravnatelja Škole o uočenim nedostacima koji će dalje poduzeti odgovarajuće mjere za uklanjanje uočenih nedostataka.

VIII. NAČIN UPOZNAVANJA RADNIKA PRILIKOM STUPANJA NA RAD ILI RASPOREDA S JEDNOG RADNOG MJESTA NA DRUGO O OPASNOSTIMA OD POŽARA NA TOM RADNOM MJESTU SA MJERAMA ZAŠTITE OD POŽARA TE VOĐENJE EVIDENCIJE O TOME

Članak 13.

Ravnatelj ili radnik iz članka 8. ovoga Pravilnika dužan je radnike Škole prigodom stupanja na rad upoznati s opasnostima od požara ili mogućnosti eksplozije na konkretnom radnom mjestu.

Svi radnici Škole moraju biti upoznati s mjestom na kojemu se nalazi glavni ventil za otvaranje-zatvaranje vode u objektu te glavna sklopka za isključivanje električne energije.

Članak 14.

Radnici Škole dužni su uključiti se u osposobljavanje prema propisima i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom.

Raspored upućivanja radnika na osposobljavanje iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje ravnatelj.

Preslika isprave o osposobljenosti iz stavka 1. ovoga članka čuva se u tajništvu.

Članak 15.

U okviru izvođenja obrazovnih programa nastavnici Škole imaju stalnu zadaću upoznati učenike s općim mjerama zaštite od požara te mjerama zaštite od požara u Školi.

IX. UPOZNAVANJE RADNIKA ZA RUKOVANJE PRIRUČNOM OPREMOM I SREDSTVIMA ZA DOJAVU I GAŠENJE POČETNIH POŽARA, PERIODIČNE PROVJERE ZNANJA I VOĐENJE EVIDENCIJE O TOME

Članak 16.

Za upoznavanje radnika za rukovanje priručnom opremom i sredstvima za dojavu i gašenje početnih požara obavezan je i odgovoran radnik iz članka 8. ovoga Pravilnika. Upoznavanje radnika prema stavku 1. provodi se dostavom odgovarajućih pisanih obavijesti i neposredno.

X. OSPOSOBLJAVANJE RADNIKA ZA RAD NA RADNIM MJESTIMA S POVEĆANIM OPASNOSTIMA ZA NASTANAK I MOGUĆE POSLJEDICE OD POŽARA ILI EKSPLOZIJE I VOĐENJE EVIDENCIJE O TOME

Članak 17.

Radnici koji rade na radnim mjestima s povećanim opasnostima osposobljavaju se u svezi s mogućim nastankom požara i njegovim posljedicama ili eksplozijama prije stupanja na rad.

Osposobljavanje radnika iz stavka 1. ovoga članka provodi radnik iz članka 8. ovoga Pravilnika i prema potrebi drugi stručnjaci.

XI. SLUŽBE I OSOBE ZADUŽENE ZA ODRŽAVANJE U ISPRAVNOM STANJU OPREME I SREDSTAVA ZA DOJAVU I GAŠENJE POŽARA

Članak 18.

Održavanje u ispravnom stanju opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara dužnost je (službe) radnika iz članka 8. ovoga Pravilnika.

Članak 19.

Aparati za dojavu požara trebaju se postaviti, održavati i rabiti prema odredbama Pravilnika o sustavima za dojavu požara.

Članak 20.

Hidranti i hidrantska mreža trebaju se održavati u ispravnom stanju.

U svrhu njihove uporabe obvezno je:

1. sve hidrante obilježiti oznakama,
2. podzemne hidrante osigurati propisanim poklopcem, a zidne hidrante osigurati ormarićima,
3. svaki zidni hidrant kompletirati s jednim do dva kotura vatrogasnih cijevi promjera 52 mm, s mlaznicom,
4. osigurati prostor oko hidranta stalno slobodnim da se hidrantu može nesmetano pristupiti, a u zimsko doba stalno čistiti snijeg s poklopca hidranta,
5. provjeriti najmanje jedanput mjesečno i dostupnost svih hidranata, a otklanjanje uočenih kvarova povjeriti stručnoj osobi,

6. osigurati za sve hidrante tipsku spojnicu promjera 52 mm te nastavak istih dimenzija,
7. postaviti vidnu oznaku gdje se nalazi ventil za zatvaranje i otvaranje vode u objektu.

Članak 21.

Vatrogasni aparati moraju biti postavljeni na uočljivim lako dostupnim mjestima, u blizini mjesta mogućeg izbijanja požara.

Prijenosni aparati ne smiju biti postavljeni tako da im ručka za nošenje bude u visini iznad 1,5 m.

Vatrogasni aparati moraju se stalno održavati.

Održavanje vatrogasnih aparata obuhvaća:

- redovni pregled,
- periodični pregled,
- kontrolno ispitivanje.

Članak 22.

Redovni pregled vatrogasnih aparata obavlja se najmanje jedanput u tri mjeseca, a provodi ga Škola samostalno prema uputi proizvođača.

Redovitim se pregledom utvrđuje:

- označenost, uočljivost i dostupnost vatrogasnog aparata,
- opće stanje vatrogasnog aparata,
- kompletnost vatrogasnog aparata,
- stanje plombe zatvarača odnosno ventila vatrogasnog aparata.

Redovni pregled vatrogasnih aparata obavlja radnik iz članka 8. ovoga Pravilnika.

Uočene nedostatke radnik treba sam otkloniti. Ako to nije moguće, otklanjanje nedostatka treba povjeriti stručnoj osobi.

Članak 23.

Periodični pregled vatrogasnih aparata obavlja se najmanje jednom godišnje, a ovisno o uvjetima smještaja i češće, te nakon svakog aktiviranja ili uočenog nedostatka na vatrogasnom aparatu.

Periodični pregled vatrogasnih aparata povjerava se ovlaštenoj pravnoj osobi ili obrtniku. Nakon izvršenog periodičnog pregleda svaki aparat se označava propisanom naljepnicom.

Članak 24.

Kontrolno ispitivanje vatrogasnih aparata treba se obaviti najmanje svake pete godine.

Kontrolnim ispitivanjem moraju biti obuhvaćeni svi vatrogasni aparati čiji je radni tlak manji od 25 bara i bočica s pogonskim plinom do 0,5 l.

Kontrolno ispitivanje vatrogasnih aparata starijih od 15 godina, osim aparata s CO₂, treba se obaviti svake dvije godine.

XII. SLUŽBE I OSOBE ZADUŽENE ZA ODRŽAVANJE U ISPRAVNOM STANJU UREĐAJA I INSTALACIJA ČIJA NEISPRAVNOST MOŽE PROUZROČITI POŽAR ILI EKSPLOZIJU

Članak 25.

Dužnost je ovlaštenika zaštite na radu redovno praćenje stanja uređaja i instalacija čija neispravnost može prouzročiti požar ili eksploziju prema procjeni ugroženosti od požara i eksplozije.

U slučaju uočenih nepravilnosti ovlaštenik je dužan zatražiti pomoć od stručnjaka za procjenu ugroženosti od požara i eksplozije i ovlaštenog servisa.

XIII. SLUŽBE I OSOBE ZADUŽENE ZA RAZRADU POSTUPAKA I PODUZIMANJA ODGOVARAJUĆIH ORGANIZACIJSKIH I TEHNIČKIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA U SLUČAJEVIMA PRIVREMENO POVEĆANOG POŽARNOG RIZIKA

Članak 26.

U slučaju privremenog povećanja požarnog rizika, za cijelo vrijeme njegovog trajanja, poduzimaju se dodatne, organizacijske i tehničke mjere zaštite od požara koje uključuju primjenu odgovarajuće opreme i sredstava za gašenje, a prema potrebi i osiguranje vatrogasnog dežurstva.

Ovlaštena školska tijela dužna su se savjetovati sa stručnjacima i potrebne mjere zaštite u potpunosti provesti prema ocjeni stručnjaka.

XIV. KRETANJE I PONAŠANJE U ŠKOLSKIM PROSTORIJAMA U SVEZI S OPASNOSTI OD POŽARA I EKSPLOZIJA

Članak 27.

U Školi na vidljivom mjestu u blizini ulaza moraju biti istaknute upute za slučaj nastanka požara i plan škole s označenim:

- stubištem i izlaznim putovima,
- mjestima na kojima su smješteni vatrogasni aparati,
- mjestom na kojem je smještena glavna sklopka za napajanje školskog prostora električnom energijom te glavni zatvarač za brzo zatvaranje dovoda plina.

Svi izlazni putovi i vrata na izlaznim putovima moraju biti označeni odgovarajućim oznakama.

Članak 28.

Radnicima Škole u svakom trenutku trebaju biti dostupne prostorije u kojima se nalazi glavna sklopka napajanja električnom energijom.

XV. USTROJSTVO MOTRENJA, JAVLJANJA I UZBUNJIVANJA O OPASNOSTIMA OD POŽARA

Članak 29.

Motrenje, javljanje i uzbunjivanje o opasnostima od požara ustrojava se u Školi u skladu s planovima zaštite od požara, odlukama tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i godišnjim planom i programom rada Škole.

XVI. MJERE ZABRANE I OGRANIČENJA IZ ZAŠTITE OD POŽARA TE PROSTORIJE I PROSTORI NA KOJE SE ONE ODNOSE

Članak 30.

Mjesta odnosno prostorije u Školi gdje postoji vjerojatnost nastajanja i širenja požara, trebaju biti posebno označene.

Vatrogasni pristup Školi mora u svakom trenutku biti slobodan.

Na putovima za izlaženje ne smiju se nalaziti predmeti koji pomažu širenju požara (goriva ambalaža, dijelovi namještaja, knjige, odjevni predmeti i sl.) i stvari koje bi mogle ometati izlaz osobama (različiti aparati, namještaj, roba i sl.).

XVII. POSTUPANJE RADNIKA U SLUČAJU NASTANKA POŽARA

Članak 31.

Osoba koja prva uoči požar, dužna ga je odmah prema svojem znanju i mogućnostima, a uz uporabu odgovarajućih sredstava, početi gasiti.

Osoba koja uoči požar, treba o njemu izvijestiti ravnatelja i ovlaštenog radnika za zaštitu od požara, najbližu vatrogasnu postrojbu (telefon 193,112) i ostale koje se nalaze u objektu zahvaćenom požarom.

Prilikom dojave o nastalom požaru radnik treba dati slijedeće podatke:

- ime i prezime i broj telefona s kojeg se javlja,
- mjesto (lokaciju) požara i najbliži pristup vozilima vatrogasne postrojbe,
- je li je požar u građevini ili na otvorenom prostoru,
- vrstu materijala koja gori (tekućina, plin, drvo, plastika, guma i sl.),
- ima li u požaru ozlijeđenih.

Prije napuštanja radne prostorije i početka gašenja požara svaki radnik na svom radnom mjestu mora:

- isključiti električnu struju;
- spriječiti nastanak panike prilikom izlaska iz radnih prostora.

Članak 32.

Odgovorna osoba za zaštitu od požara, kada sazna za požar, utvrđuje koje se sve mjere moraju poduzeti glede upotrebe sredstava i opreme za gašenje požara, organizacije gašenja, evakuacije i spašavanja, traženja pomoći u slučaju ozlijeđenih osoba i sl. Također, preuzima vođenje akcije gašenja požara do dolaska vatrogasne postrojbe.

Pravilnik o zaštiti od požara

Kao voditelj akcije gašenja požara, odgovorna osoba za zaštitu od požara dužna je osigurati da se na mjesto požara donesu raspoloživi i odgovarajući aparati za gašenje te druga oprema koja se može koristiti za gašenje požara.

Do dolaska vatrogasaca radnici Škole dužni su poduzeti mjere za gašenje požara i pritom se koristiti svim primjerenim raspoloživim sredstvima.

Članak 33.

Nakon završenog gašenja požara ravnatelj treba u dogovoru s rukovoditeljem vatrogasne postrojbe koja je gasila požar:

- na mjestu požara osigurati dežurstvo, koje će trajati zavisno od procjene mogućnosti ponovnog izbijanja požara,
- osigurati dežurstvo do jutra ako je požar gašen noću
- dežurnom tijekom dežurstva osigurati potrebnu vatrogasnu opremu i sredstva za gašenje požara.

Članak 34.

Uporabljenu opremu i sredstva za gašenje požara potrebno je odmah nakon završetka gašenja požara dovesti u ispravno stanje i spremati na određena mjesta.

Članak 35.

Ravnatelj Škole dužan je osigurati uvjete za provođenje istražnih radnji u svezi s nastajanjem požara.

XVIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 36.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o zaštiti od požara KLASA: 003-05/07-01/06; URBROJ: 2176-83-07/200-3 od 15. studenoga 2007. godine.

Članak 37.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Škole.

Predsjednik Školskog odbora

Boris Doliner, prof.

Glazbena škola u Novskoj
Pravilnik o zaštiti od požara

Ovaj Pravilnik je objavljen na oglasnoj ploči Škole dana 5. svibnja 2016. godine.

KLASA: 214-01/16-01/01
URBROJ: 2176-42-04-16-1

U Novskoj, 5. svibnja 2016.

Ravnateljica

Dunja Uroić, prof.

Glazbena škola u Novskoj
Pravilnik o zaštiti od požara

IX. P R I L O Z I

- A) Rješenje o razvrstavanju u kategoriju ugroženosti od požara Ministarstva unutarnjih poslova broj 511-01-208-UP/I-7671/2-1 od 11. studenoga 2013.
- B) Upisnik rasporeda ručnih vatrogasnih aparata za Glazbenu školu u Novskoj
- C) Upisnik redovitog pregleda vatrogasnih aparata za Glazbenu školu u Novskoj
- D) Upisnik periodičnog pregleda vatrogasnih aparata za Glazbenu školu u Novskoj
- E) Upisnik rasporeda i ispitivanja funkcionalnosti sigurnosne (panik) rasvjete u Glazbenoj školi u Novskoj

Glazbena škola u Novskoj
Pravilnik o zaštiti od požara

Prilog B

Glazbena škola u Novskoj

**UPISNIK RASPOREDA RUČNIH VATROGASNIH APARATA ZA
Glazbenu školu u Novskoj**

Redni broj	LOKACIJA / PROSTORIJA	KLASA POŽARA	POŽARNO OPTERE. (GJ/m ²)	POVRŠINA PROSTORA m ²	S-6	S-9	CO ₂	S-50	ostali
1.	Ulazni hodnik	A, B, C		40		1			
2.	Ulazni hodnik	A, B, C		40		1			
3.	Koncertna dvorana	A, B, C		100		1			
4.	Hodnik 1. kat	A, B, C		56		1			
5.	Mali hodnik 1. kat	A, B, C		56		1			
6.	Učionica br. 6	A, B, C		20		1			
7.	Hodnik 2. kat	A, B, C		43		1			
8.	Hodnik 2. kat	A, B, C		43		1			
9.	Učionica br. 12	A, B, C		30		1			
10.	Prostorija ventilacijskog uređaja	A, B, C		25		1			
11.	Podliftna stanica	A, B, C		7		1			
12.	Podliftna stanica	D i E		7			1		
13.	Podrum	A, B, C		60		1			
14.	Podrum	A, B, C		30		1			
15.	Ženski WC prizemlje	A, B, C		10		1			

Datum: 4. 04. 2016.

Odgovorna osoba: _____

Glazbena škola u Novskoj
Pravilnik o zaštiti od požara

Prilog C

Glazbena škola u Novskoj

**UPISNIK REDOVNOG PREGLEDA VATROGASNIH APARATA ZA
Glazbenu školu u Novskoj**

(svaka 3 mjeseca-sam korisnik)

Redn i broj	PROSTOR SMJEŠTAJA APARATA	VRSTA APARATA	TVORNIČKI BROJ/ GODINA PROIZVODNJE	DATUM REDOVNOG PREGLEDA / PERIODIČKOG SERVISA	SERVISER KOJI JE SERVISIRAO VATROGASNI APARAT	STANJE PLOMBE, ZATVARAČA VENTILA	UOČLJIVOST I DOSTUPNOST, OPĆE STANJE APARATA, KOMPLETNOST APARATA	SERIJSKI BROJ STAVLJENE EVIDENCIJS KE NALJEPNICE
1.	Ulazni hodnik	S9	089191 2009.	4. 04. 2016. / 9. 12. 2015.	„GRGA“ servis i prodaja protupožarne opreme i aparata, Ivanić Grad	uredno	uredno	009258618
2.	Ulazni hodnik	S9	089068 2009.	4. 04. 2016. / 9. 12. 2015.	„GRGA“ servis i prodaja protupožarne opreme i aparata, Ivanić Grad	uredno	uredno	009258618
3.	Koncertna dvorana	S9	089057 2009.	4. 04. 2016. / 9. 12. 2015.	„GRGA“ servis i prodaja protupožarne opreme i aparata, Ivanić Grad	uredno	uredno	009258499
4.	Hodnik 1. kat	S9	089063 2009.	4. 04. 2016. / 9. 12. 2015.	„GRGA“ servis i prodaja protupožarne opreme i aparata, Ivanić Grad	uredno	uredno	009258608
5.	Mali hodnik 1. kat	S9	089199 2009.	4. 04. 2016. / 9. 12. 2015.	„GRGA“ servis i prodaja protupožarne opreme i aparata, Ivanić Grad	uredno	uredno	009258617
6.	Učionica br. 6	S9	089046 2009.	4. 04. 2016. / 9. 12. 2015.	„GRGA“ servis i prodaja protupožarne opreme i aparata, Ivanić Grad	uredno	uredno	009258606
7.	Hodnik 2. kat	S9	088739 2009.	4. 04. 2016. / 9. 12. 2015.	„GRGA“ servis i prodaja protupožarne opreme i aparata, Ivanić Grad	uredno	uredno	009258610
8.	Hodnik 2. kat	S9	089203 2009.	4. 04. 2016. / 9. 12. 2015.	„GRGA“ servis i prodaja protupožarne opreme i aparata, Ivanić Grad	uredno	uredno	009258611
9.	Učionica br. 12	S9	089116 2009.	4. 04. 2016. / 9. 12. 2015.	„GRGA“ servis i prodaja protupožarne opreme i aparata, Ivanić Grad	uredno	uredno	009258611
10.	Prostorija ventilacijskog uređaja	S9	089104 2009.	4. 04. 2016. / 9. 12. 2015.	„GRGA“ servis i prodaja protupožarne opreme i aparata, Ivanić Grad	uredno	uredno	009258615
11.	Podliftna stanica	S9	089288 2009.	4. 04. 2016. / 9. 12. 2015.	„GRGA“ servis i prodaja protupožarne opreme i aparata, Ivanić Grad	uredno	uredno	009258613
12.	Podliftna stanica	CO2 – 5 KS	152274 2009.	4. 04. 2016. / 9. 12. 2015.	„GRGA“ servis i prodaja protupožarne opreme i aparata, Ivanić Grad	uredno	uredno	008751134
13.	Podrum	S9	089204 2009.	4. 04. 2016. / 9. 12. 2015.	„GRGA“ servis i prodaja protupožarne opreme i aparata, Ivanić Grad	uredno	uredno	009258609
14.	Podrum	S9	089070 2009.	4. 04. 2016. / 9. 12. 2015.	„GRGA“ servis i prodaja protupožarne opreme i aparata, Ivanić Grad	uredno	uredno	009258607
15.	Ženski WC prizemlje	S9	089067 2009.	4. 04. 2016. / 9. 12. 2015.	„GRGA“ servis i prodaja protupožarne opreme i aparata, Ivanić Grad	uredno	uredno	009259612

Datum: 4. 04. 2016.

Odgovorna osoba: _____

Glazbena škola u Novskoj
Pravilnik o zaštiti od požara

Prilog D

Glazbena škola u Novskoj

**UPISNIK PERIODIČNOG PREGLEDA VATROGASNIH APARATA
Glazbenu školu u Novskoj**

R.br.	PROSTORIJA I /ILI PROSTOR SMJEŠTAJA APARATA	VRSTA APARATA (TIP/TV.BR./GOD.PROIZV.) BROJ NALJEPNICE PP	DATUM PERIODIČNOG PREGLEDA	ZAMIJENJENI DIJELOVI ILI DRUGI ZAHVATI NA APARATU
1.	Ulazni hodnik	S-9; 089191; 2009.; 9258618	9. 12. 2015.	PP, brtva ventila
2.	Ulazni hodnik	S-9; 089068; 2009.; 9258616	9. 12. 2015.	PP, brtva ventila
3.	Koncertna dvorana	S-9; 089057; 2009.; 9258499	9. 12. 2015.	PP
4.	Hodnik 1. kat	S-9; 089063; 2009.; 9258608	9. 12. 2015.	PP, punjenje
5.	Mali hodnik 1. kat	S-9; 089199; 2009.; 9258617	9. 12. 2015.	PP
6.	Učionica br. 6	S-9; 089046; 2009.; 9258606	9. 12. 2015.	PP
7.	Hodnik 2. kat	S-9; 088739; 2009.; 9258610	9. 12. 2015.	PP, punjenje
8.	Hodnik 2. kat	S-9; 089203; 2009.; 9258614	9. 12. 2015.	PP, brtva ventila
9.	Učionica br. 12	S-9; 089116; 2009.; 9258611	9. 12. 2015.	PP
10.	Prostorija ventilacijskog uređaja	S-9; 089104; 2009.; 9258615	9. 12. 2015.	PP, brtva ventila
11.	Podliftna stanica	S-9; 089288; 2009.; 9258613	9. 12. 2015.	PP
12.	Podliftna stanica	CO2 – 5 KS; 152274; 2009.; 8751134	9. 12. 2015.	PP
13.	Podrum	S-9; 089204; 2009.; 9258609	9. 12. 2015.	PP, brtva ventila
14.	Podrum	S-9; 089070; 2009.; 9258607	9. 12. 2015.	PP
15.	Ženski WC prizemlje	S-9; 089067; 2009.; 9259612	9. 12. 2015.	PP

Datum: 28. 12. 2015.

Odgovorna osoba: _____

Glazbena škola u Novskoj
Pravilnik o zaštiti od požara

Prilog E

Glazbena škola u Novskoj

**UPISNIK RASPOREDA I ISPITIVANJA SIGURNOSNE (PANIK) RASVJETE ZA
Glazbenu školu u Novskoj**

PROSTORIJA I /ILI PROSTOR SMJEŠTAJA SUSTAVA	BROJ	DATUM PREGLEDA	UOČENO STANJE
Spremište u prizemlju	PR-3643/14	30. 10. 2014.	zadovoljava
Spremište u prizemlju	PR-4983-15	8. 12. 2015.	zadovoljava

Datum: 18. 12. 2015.

Odgovorna osoba: _____